

Лабораторія

ТОВ «Вирівський кар'єр»

Сертифікат про відповідність № РТ – 046/2019

Виданий 23 вересня 2019 року

Чинний до 23 вересня 2022 року



ТОВ «Вирівський кар'єр»

вул. Заводська, 15
с. Гранітне, 34551

Телефон : + 38 0362 67 04 00

Телефакс: + 38 0362 67 04 04

E-Mail: office@basalt-ag.com.ua

www.basalt-ag.com.ua

www.basalt.de

Паспорт № 1538

Пісок із відсівів дроблення гранітів фракції 0-5 мм

Дата: 14.11.2019

Адреса одержувача:

Вид продукції	Відвантажено		ДСТУ Б В. 2.7.-210-2010	№ випробування
	К-сть вагонів	По заміру в тоннах		
Пісок із відсівів дроблення гранітів фракції 0-5 мм				231

Призначення відсіву	Для будівельних робіт
Вид вихідної гірничої маси	Граніт
Об'ємна насипна вага (в стандартному не ущільненому стані), т/м ³	1,57 т/м ³
Вміст зерен, що проходять через сито 0,16 мм	18,0 %
Модуль крупності	Мк- 2,9
Марка за дробильністю	М - 1200
Зерновий склад:	
Залишок на ситі 5 мм	4,1 %
Залишок на ситі 1,25 мм	43,6 %
Залишок на ситі 0,63 мм	60,0 %
Вміст пиловидних та глинистих частинок	9,9%
Вміст глини в грудках	-
Вміст глинистих часток методом набухання	0,64 %

Сертифікат РК № 1091 - БУ

Сумарна питома активність ЕРН – 221 Бк/кг

Лаборант Єленець

